



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Омской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск, 644043, ул. Интернациональная, 41. Тел. 25-65-16, факс 25-54-16 E-mail: kia @ugps.omsk.su
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы ЦАО г. Омска
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Пушкина, 54, г. Омск, 644024, Тел.: 31-46-81, факс 31-05-31.
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 346/1/14

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска

«Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 26.10.2017 № 346
выданного главным государственным инспектором Центрального административного округа
г. Омска по пожарному надзору Середа Михаилом Анатольевичем, ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «13» ноября 2017 г. с 10 час. 00
мин. до 12 час. 00 мин., «30» ноября 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., проведена плановая
выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической
работы ЦАО г. Омска майором внутренней службы Чеканниковым Вячеславом Михайловичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов», использующего (эксплуатирующего)
в процессе осуществления своей деятельности объект защиты (нежилые помещения),
расположенные по адресу: 644086, г. Омск, 21 Амурская, 5, правообладателем объекта защиты на
праве оперативного управления бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов»
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с директором БОУ г. Омска «СОШ № 14 с УИОП» Барановым Владимиром
Васильевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта предписания	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
346/1/1	Отсутствуют ежеквартальные акты проведения проверок работоспособности систем противопожарной защиты	(п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	01.11.2018	
346/1/2	На дверях в лестничную клетку отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах	(ст.6, ст.89 Федеральный закон РФ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130 «Эвакуационные пути и выходы»)	01.11.2018	
346/1/3	В местах перепада высот кровли отсутствуют лестницы	(ст.6, ст.90 Федеральный закон РФ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.10 СП 4.13130 «Обеспечение деятельности пожарных подразделений	01.11.2018	
346/1/4	Заполнение проемов в ограждающих конструкциях (двери) в помещении костюмерной, помещении трудового обучения, не соответствуют требуемому пределу огнестойкости (двери - EI-60)	(ст.6, ст. 88 Федерального закона РФ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».)	01.11.2018	
346/1/5	Не обеспеченно исправное состояние систем и установок противопожарной защиты	(п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	01.11.2018	
346/1/6	Допускается размещение в электрощитовой горючие вещества и материалы;	(п. 42ж «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	01.11.2018	

346/1/7	На втором этаже отсутствуют двери в лестничную клетку	(ст.6, ст.89 Федеральный закон РФ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130 «Эвакуационные пути и выходы»; п. 23д «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	01.11.2018
346/1/8	Допускается фиксация samozакрывающихся дверей в лестничные клетки и коридоры	(п. 36г «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	01.11.2018
346/1/9	В противопожарной преграде между обеденным залом и складским помещением не заделаны технологические проемы.	(ст.6, ст.88 п. 14 Федеральный закон РФ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.6.4 СП 4.13130	01.11.2018
346/1/10	В переходе между корпусами отсутствует противопожарное заполнение проема 1-го типа.	ст.6, ст.88 Федеральный закон РФ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.19 СП 2.13130 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01.11.2018
346/1/11	Противопожарная преграда кабинета трудового обучения не соответствует требуемому пределу огнестойкости (EI 45)	ст.6, ст.88 Федеральный закон РФ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.19 СП 2.13130 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01.11.2018

346/1/12	Допускается устройство коридоре первого этажа кладовой (помещение 53 на поэтажном плане) для хранения различных вещей, мебели и других горючих материалов;	(п. 23к «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	01.11.2018	
346/1/13	В местах перепада высот пола (запасные выходы 1-го этажа, запасные выходы 1-го этажа, помещение 2, 33 на поэтажном плане) отсутствуют пандусы с уклоном 1:6 или ступени числом не менее 3-х	(ст.6, ст.89 Федеральный закон РФ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130 «Эвакуационные пути и выходы»	01.11.2018	
346/1/14	На запасных эвакуационных выходах отсутствуют поручни высотой не мене 1,2 м.	(ст.6, ст.89 Федеральный закон РФ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.2.1 СП 1.13130 «Эвакуационные пути и выходы»	01.11.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ЦАО
г. Омска по пожарному надзору
Чеканников В.М.



М.Л.П

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор БОУ г. Омска «СОШ №14 с УИОП» Баранов В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

«30» 11 20 12 г.